

56257 عدد اسطوانات الغاز المسال التي تم فحصها في 2018م

48122 اسطوانة
غاز تم إعادتها
إلى الخدمة

أحجام
الاسطوانات
تمثلت في نوعين
سعة 48 لترا
وسعة 108 لترات



الفحص يأتي
بهدف تطبيق
المواصفة
القياسية
العمانية
(201/2014م)
لضمان سلامة
المستهلك لما
تشكله هذه
الاسطوانات من
خطورة

فحص
الاسطوانات
يتم من خلال
الفحص
الظاهري
"الصدأ"
والقاعدة
والتسريب
والانبعاثات
والاختبارات
الضغط
الهيدروليكي

إلغاء 8135
اسطوانة لعدم
صلاحيتها
للاستخدام